

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Пригородном районе»
Юридический адрес: 363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с.Октябрьское,
ул.Гагарина,20.
тел./факс 8 (86738) 2-23-82, 2-26-45, 2-28-58
<http://www/fguz-osetia.ru> e-mail:fguzprigorod@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854, ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адресат места осуществления деятельности:363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный
район, с.Октябрьское, ул.Гагарина,20.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации №RA.RU.710029 от 03.06.2015г.
Зарегистрирован в Единой национальной
системе аккредитации 24.04.2015г.
Действителен бессрочно

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Пригородном районе»

Тавказахов А.М.

Экспертное заключение

о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления видов деятельности требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил

№ 15 от « 01 » марта 2021г.

Наименование услуги: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления деятельности оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, организуемый на базе функционирующего общеобразовательного учреждения.

Основание: поручение от 10.02.2020г. № 15-00-03/64-636-2021.

Получатель: МБОУ «ООШ № 2 с.Камбилиевское», РСО-Алания, Пригородный район, с.Камбилиевское ул.Ю.Кучиева,93.
ИИН 151201303, ОГРН 1021500979235.

Нормативные документы, используемые при проведении экспертизы:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В целях санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, сооружений помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления деятельности оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей,

анизуемый на базе МБОУ «ООШ № 2 с.Камбилиевское» использовались
следующие документы:

- поручение от 10.02.2021г. № 15-00-03/64-636-2021 на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления деятельности оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, организуемый на базе функционирующего общеобразовательного учреждения.
- правоустанавливающие документы: устав МБОУ «ООШ №2 с.Камбилиевское» , утвержденный Главой АМС МО Пригородного района.

Санитарно-эпидемиологической экспертизой УСТАНОВЛЕНО:

I. Общие положения:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2175 от 16.12.2020г. серия 15Л01 № 0001678. Санитарно-эпидемиологическое заключение №15.01.09.000.М000079.03.20 от 02.03.2020г.

Работники хозяйствующего субъекта прошли предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, имеют личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

II. Общие требования

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период весенних и осенних каникул 2021г. планируется организовать на базе МБОУ «ООШ № 2 с.Камбилиевское» расположено по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с.Камбилиевское ул.Ю.Кучиева,93.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру огорожена забором и зелеными насаждениями.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны , расположенной в близи от въезда на территорию, установлены контейнеры (мусоросборники) без крышек, что не соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Площадка имеет твердое покрытие. Размер полощадки превышает площадь основания контейнера на 1м во все стороны.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории неровное, имеет дефекты, что не соответствует требованиям п.2.2.4. СП 2.4.3648-

Организации, размещена на собственной территории в отдельно стоящем, одноэтажном здании 1956г. постройки, включает в себя следующие помещения: помещение для организации питания, зоны рекреации, учебные классы, спортивный зал, помещения административного назначения. Вход в здание оборудован тамбуром. При входе не организована гардеробная, хранение верхней одежды осуществляется в отдельно выделенном месте, в классах.

Укомплектованность оздоровительного учреждения будет проводится из обучающихся 1-4 классов.

Продолжительность смен в будет составлять: в период весенних каникул - 5 дней, летних - 18 дней, осенних - 5 дней.

Согласно утвержденному штатному расписанию будут работать 11 человек. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о профилактических прививках и отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Согласно утвержденному режиму дня предусмотрено организация 2-разового питания (завтрак, обед) пребывание детей на свежем воздухе, работа кружков, секций, проведение спортивных мероприятий и т.д.

Помещения оздоровительного учреждения размещены на 1 этаже. Для организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием выделены следующие помещения: кабинет №1 (48 м²), кабинет №2 (50 м²), кабине №3 (49 м²), кабинет №5 (48 м²), библиотека (55 м²), фойе, столовая (50 м²), туалеты, спортивный зал (656 м²), в теплый период года спортивно-игровая площадка, футбольное поле, физкультурно-спортивная зона обеспечена спортивно-игровым оборудованием. Спортивно-игровая зона имеет резиновое покрытие, футбольное поле-твердое (заасфальтировано).

Обучающиеся в выше указанных помещениях обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, выполненные из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Организация питания будет осуществляться на базе МБОУ «ООШ № 2 с.Камбилиевское» работающей на сырье.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, предусмотрены следующие помещения: горячий цех разделенный на зоны, моечная для мытья кухонной и столовой посуды, холодильным оборудованием. Пищеблок оснащен технологическим, холодильным, моечным оборудованием и инвентарем. Складское помещение для хранения пищевых продуктов отсутствует, хранение пищевых продуктов производится в столой, в отдельно выделенном месте (шкаф, закрываемый на ключ). Помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Имеются приборы для измерения температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Технологическое и холодильное оборудование функционирует исправно.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Маркировка инвентаря проведена.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, без дефектов и механических повреждений. Столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, выполнены из материалов цельнометаллических, устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркованы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.

Обеденный зал на 50 посадочных мест оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), без дефектов, покрытие позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения правил личной гигиены в обеденном зале установлены 3 *рукомойника*, имеется мыло и бумажные полотенца. Холодная вода подается через смесители. Подача горячей воды не организована, что не соответствует требованиям п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. Отопительными приборами служат чугунные радиаторы установленные под окнами.

Стены и потолки в выше указанных помещениях имеют дефекты и повреждения, что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Пол во всех помещениях деревянный, деформирован, имеет перепады, целостность его нарушена, что не соответствует требованиям п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

С целью соблюдения режима проветривания в помещениях окна оборудованы откидными фрамугами без москитных сеток, что не соответствует требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена на месте их приготовления. Выделено место (только в сан узле для сотрудников) для хранения уборочного инвентаря, что не соответствует требованиям п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный, мерные емкости оформлены. Ветошью, щетками для мытья столовой и кухонной посуды обеспечены, емкости для ее обработки выделены и промаркованы.

Санитарные узлы раздельные для мальчиков, девочек и сотрудников школы, расположены в непосредственной близости. Площадь туалетов составляет, менее 1 m^2 на ребенка. Туалеты разделены кабинами с дверьми, оснащены мусорными ведрами, без закрывающихся крышек, умывальная раковина оснащена мылом, имеется в наличии буалетная бумага. Туалеты не оснащены держателями для туалетной бумаги, электро- и бумажными полотенцами для рук, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Спортзал расположен на первом этаже. На полу резиновое покрытие, оборудован скамейками, алюминьевыми радиаторами и спортивным инвентарем в достаточном количестве.

Имеются раздевальные для мальчиков и девочек. Полы и стены с дефектами, следами протекания крыши, имеются шкафчики, скамейки, что является нарушением п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое оборудование без дефектов.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (поворотные жалюзи, шторы) длина которых чуть выше подоконника.

Здание организации оборудовано автономной системой отопления, в помещениях под окнами установлены чугунные радиаторы без защитных ограждений, что является нарушением п.2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Режим проветривания в помещениях соблюдается. Окна открываются, предусмотрены откидные фрамугами.

Во всех помещениях оздоровительного лагеря имеется искусственное и естественное освещение. Естественное освещение осуществляется посредством световых проемов с солнцезащитными устройствами (поворотные жалюзи, шторы), а искусственное –лампами дневного света с защитной арматурой.

Здание оборудовано централизованной системой холодного хозяйственного питьевого водоснабжения. Горячая вода на пищеблок подается посредством водонагревающего устройства. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (протокол прилагается). Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока. В туалетах, умывальных перед обеденным залом, горячая вода не подается, что не соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков.

Здание оборудовано системами вентиляции. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводится, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

МБОУ «ООШ № 2 с.Камбилиевское» заключила договора на 2021г. на проведение дерратационных, дезинсекционных мероприятий, а так же на проведение лабораторно-инструментальных исследований по части выполнения программы производственного контроля.

МБОУ «ООШ № 2 с.Камбилиевское» заключен договор с ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» от 11.01.2021г об оказании медицинских услуг. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинский кабинет не представлено, что является нарушением п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Не выделен кабинет для оказания медицинской помощи, что не соответствует требованиям п.3.11.6 СП 2.4.3648-20.

Состоинко Ю.А.